

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400081, РОССИЯ, Волгоградская область г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б,
тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,

E-mail: kamvshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39015 от 06 декабря 2024 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 1210), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Буденного, 40, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) при 37°С, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) , Escherichia coli, энтерококки **соответствуют** требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 893), , отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Буденного, 40, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели –цветность, мутность (по каолину) запах, привкус, величина (рН), железо общее **соответствуют** требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 1211), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) при 37°С, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) , Escherichia coli, энтерококки **соответствуют** требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного , питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 894), , отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели –цветность, , запах, привкус, величина (рН), **соответствуют** требованиям табл. 3.1, табл.3.3, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 894), , отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые показатели :

мутность (по каолину) обнаружена $7,1 \pm 1,4$ мг/дм³ при нормативе « не более 1,5 мг/дм³»;

железо общее обнаружена $2,9 \pm 0,6$ мг/дм³ при нормативе « не более 0,3 мг/дм³»;

что **не соответствуют** требованиям табл. 3.1, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети(код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 1212), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Огибная, 46**, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения «**Благоустройство с. Большое Судаچه**» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), *Escherichia coli*, энтерококки **соответствуют** требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 895), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Огибная, 46**, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения «**Благоустройство с. Большое Судаچه**» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели –цветность, мутность (по каолин запах, привкус, величина (рН), железо общее **соответствуют** требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети(код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 1213), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Октябрьская, 2**, с. Большое Судаچه, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения «**Благоустройство с. Большое Судаچه**» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), *Escherichia coli*, энтерококки **соответствуют** требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру.4054.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 896), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Октябрьская, 2, с. Большое Судачье, Руднянского муниципального района Волгоградской области, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский муниципальный район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели –цветность, мутность (по каолин), запах, привкус, величина (рН), железо общее **соответствуют** требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296 с учетом требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) « О водоснабжении и водоотведении» (с измен. и дополн., вступил в силу с 01.03.2023).

Врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

МП

